



Helse- og omsorgsdepartementet  
PB 8011 Dep  
0030 Oslo

## Uttalelse til høring av tiltak mot spredning av Legionella

Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg (PARK og IDRETT) har gjennomgått høringen, og støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag til tiltak mot spredning av legionella.

### Sak 18/07 Nye forskrifter for boblebad

Helse- og sosialdepartementet har kommet med forslag til nye forskrifter for tiltak mot spredning av legionella. Innskjerpingen gjelder kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjengelige boblebad, hvor en foreslår tredjepartsvurdering av et akkreditert inspeksjonsorgan.

Endringene i forskriftene kommer i tillegg til de anbefalinger som er gitt for renhold og desinfisering av dusjanlegg. Disse er til vurdering og det vil komme en ny veileder fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt i nær fremtid.

I høringsnotatet heter det:

#### **3. Særlig om offentlig tilgjengelige boblebad**

*Den foreslåtte inspeksjonsordningen egner seg først og fremst for innretninger som i utgangspunktet ikke er serieproduserte, men består av ulike komponenter som monteres sammen i den enkelte virksomhet. En slik ordning vil passe godt for kjøletårn og luftskrubbere, fordi selve konstruksjonen av innretningene vil kunne ha avgjørende betydning for hvordan renhold og vedlikehold kan gjennomføres. Boblebad leveres imidlertid oftest som ferdige systemer med vannsirkulasjon og rensing. For boblebad er det først og fremst driftsforholdene som er avgjørende for eventuell spredning av Legionella.*

*Drift av boblebad er underlagt forskrift 13. juni 1996 nr. 592 for badeanlegg, basseng- bad og badstu m.v.. Gjennom denne forskriften er offentlige tilgjengelige boblebad pålagt meldeplikt, og forskriften har et eget kapittel om driftsbestemmelser. Det er dermed et spørsmål om det er hensiktsmessig å pålegge boblebadene en ekstra faglig gjennomgang ved etablering av innretningen, slik som den foreslåtte inspeksjonsordningen legger opp til. Departementet ber derfor om at høringsinstansene særlig vurderer dette punktet.*

I høringsnotat er det vist til to tilfeller av legionellasmitte fra boblebad i Norge. Om tiltak sier departementet:

*Man har sett flere tilfeller av legionellasmitte ved bruk av boblebad. Det er derfor viktig at man ved bruken av slike innretninger følger krav om renhold, klornivå og drift etter forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. Dersom et boblebad har vært ute av drift og skal settes i gang igjen, er det spesielt risikabelt å starte luftgjennomstrømning før rengjøring og før klorbehandlingen er blitt effektiv.*

Departementet ønsker å legge nye krav knyttet til legionella til internkontrollkravene. Her strides departementene. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er skeptiske til en slik samordning fordi man er redd for at internkontrollen med lover og forskrifter skal bli for omfattende.

En tredjepartskontroll vil koste 2.000 per gang for boblebad. Alle boblebad må godkjennes nå, men senere vil det kun gjelde ved anskaffelse eller omfattende omgjøringer og utskiftinger. Departementet regner med fra 10 – 20 års levetid på et boblebadanlegg.

I høringsnotat er det konkrete forslag til endring av Lov om helsetjenesten i kommunen § 4a-4 om meldeplikten:

*I forskriftene kan det fastsettes at virksomheter som det etter første eller annet ledd kan kreves melding fra, skal fremlegge vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan. Slik vurdering kan kreves i tillegg til meldingsplikt til kommunestyret. Virksomheten dekker utgiftene til vurderingen fra det akkrediterte inspeksjonsorganet.*

I Forskrift av 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern, er det en omfattende endring:

#### **Kapittel 4a Tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol**

##### § 14 a Virkeområde

*Dette kapittel gjelder for virksomheter og eiendommer som har innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionellaforurenset aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs. Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer, er ikke omfattet av bestemmelsene, med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt. Forskriftens øvrige bestemmelser gjelder tilsvarende.*

##### § 14 b Nærmere krav til innretningene

*Virksomheter som nevnt i § 14a, skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, samt direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot overføring av Legionella.*

*Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella i henhold til gjeldende regler i lov og forskrift.*

##### § 14 c Meldeplikt til kommunen

*For innretninger som kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjengelige boblebad skal den virksomhetsansvarlige ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer sende melding til kommunen om dette.*

##### § 14 d Krav om tredjeparts vurdering

*For innretninger som kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjengelige boblebad skal det foretas en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan. Vurderingen skal legges ved meldingen til kommunen jf. § 14c.*

*Virksomheten dekker utgiftene til vurderingen fra det akkrediterte inspeksjons-organet.*

##### § 14 e Utbrudd

*Ved mistanke om utbrudd og ved utbrudd av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionellaforurenset aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon.*

*Virksomhetsansvarlig er ansvarlig for at prøvene tas og analyseres.*

##### § 14 f Opphevelse av midlertidig forskrift

*Midlertidig forskrift 12.7.2005 nr 812 om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol oppheves, når denne forskriften trer i kraft.*

Dessuten vil det føyes til i badeforskriften fra 1996 et avsnitt til § 6 og § 23 – endringene i kursiv:

##### **§ 6 første ledd**

*Før badeanlegg tas i bruk og ved endringer i driften skal eieren av anlegget legge frem for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.*

*For offentlig tilgjengelige boblebad skal det i tillegg foretas en vurdering av innretningen av et akkreditert inspeksjonsorgan. Vurderingen skal vedlegges meldingen til kommunen.*

##### **§ 23 nytt femte ledd**

*Alle boblebad som omfattes av bestemmelsen i § 6 første ledd annet punktum, skal innehente vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan innen...*

#### **Uttalelse:**

PARK og IDRETT slutter seg til departementets foreslåtte endringer i forskriften. Styret i organisasjonen ser positivt på at det kommer klare godkjenningsordninger for vår virksomhet. Vi ser på dette som et kvalitetsstempel i forhold til de krav og forventninger brukerne våre har til å bruke våre anlegg.

PARK og IDRETT støtter forslaget om å samordne kravene om internkontroll. Gode dokumenterte rutiner er avgjørende for både driften og tryggheten til brukerne. Våre medlemmer driver både skole- og publikumsanlegg hvor krav til hygiene og service er særdeles viktig. Gode internkontrollrutiner er et viktig redskap, og en sikkerhet for de kvalitetsmål både vi og myndighetene stiller.

For Landslaget for Park-, Idretts- og friluftsanlegg, den 27.april 2007

  
Helene Bugge  
daglig leder